

Referenzanlagendatenblatt

Projekt: KKW HB Giggelstein
Kunde: Marktgemeinde Hörbranz
Standort: A-6912 Hörbranz
Durchführung: 2011

Angaben zur Turbine:



Turbinentyp: Pumpenturbine 50214/S
Fabrikat: Ritz
Nettofallhöhe: 75,5 [m]
Ausbauwassermenge: 27 [l/s]
Drehzahl: 1510 [U/min]
Turbinenleistung: 15 [kW]

Angaben zum Generator:

Hersteller: VEM
Type: 190 808/0001 H
P_N: 15 [kVA]
Drehzahl: 1510 [U/min]
U_N: 400 [V]
I_N: 28 [A]
Asynchrongenerator

Lieferungen und Leistungen:

Lieferung und Montage der Pumpenturbine sowie des Asynchrongenerators. Planung, Bau und Montage der hydraulisch gesteuerten Notschlussklappe mit Fallgewicht. Steuerungstechnische Einbindung in die bestehende Wasserversorgungssteuerung.



ErneuEner plus GmbH – <http://www.erneuener-plus.at>

A-6822 Satteins, Sonnenstrasse 8, Tel.: +43 (0)5524 54190, Fax.: +43 810 9554 196804, e-mail: office@erneuener-plus.at

FN 341637h, Firmengericht: Landesgericht Feldkirch, UID: ATU65485067

Bankverbindung: Hypo Rankweil, BLZ 58000, Kto-Nr.: 12491036018, IBAN: AT245800012491036018, BIC/Swiftcode: HYPVAT2B